

## Appalto pubblico relativo alla "Fornitura di Shelter"

Risposte ai quesiti posti in fase di gara

Leggenda: **Q**: Quesito; **R**: Risposta

**Q\_01**: Buongiorno, con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti:

- Il tetto e le pareti laterali degli shelter sono indicati con classe di resistenza al fuoco secondo EN13501 pari a 15. Tale classificazione tuttavia non esiste: va pertanto inteso che pareti e tetto non debbano avere resistenza al fuoco;
- E' possibile fornire pannelli con lato esterno in lamiera inox 6/10, anziché 8/10? La lamiera 8/10 non è infatti un prodotto commerciale per l'utilizzo con pannelli sandwich.

**R\_01**: - si richiede una classe di resistenza al fuoco pari almeno a 15;

- Non si ritiene accettabile discostarsi da quanto previsto nelle specifiche tecniche.

**Q\_02**: E' possibile offrire un importo maggiore di quello posto a base di gara, ossia fare offerta economica al rialzo?

**R\_02**: Così come specificato nel punto 16 del Disciplinare di gara *"Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta"*.

**Q\_03**: Buongiorno, è possibile installare all'interno dello shelter la passerella posa-cavi ZINCATA, anziché in acciaio INOX?

**R\_03**: Non si ritiene accettabile discostarsi da quanto previsto nelle specifiche tecniche.

**Q\_04**: Salvo al punto 7.3.c del disciplinare vengono definiti i requisiti tecnici. E' possibile partecipare in RTI in cui un'azienda è specializzata in costruzione di shelter ed un'altra in apparati tecnologici?

**R\_04**: Per le indicazioni relative ai raggruppamenti temporanei si fa rimando al punto 7.4 del Disciplinare di gara che dispone: *"(...)nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria"*

Ing. Matteo De Santis  
Responsabile Unico del Procedimento