

Risposte ai quesiti (RFQ 7642)

Legenda:

Q: Quesito

R: Risposta

Q_1: Si richiedono marca e modello del PLC previsto per la remotizzazione degli interruttori del QPLC (per tutte le gallerie).

R_1: Essendo il PLC già presente nelle gallerie, non è richiesta la fornitura dello stesso.

Q_2: Si richiede la numerosità degli interruttori del QPLC da supervisionare (per tutte le gallerie).

R_2: Gli interruttori sono circa 10 per ogni QPLC.

Q_3: Si richiedono informazioni sul sistema SCADA presente? (per tutte le gallerie).

R_3: Autostrade Tech SpA è proprietaria e gestore del sistema SCADA, per il quale l'Appaltatore sarà tenuto ad interfacciarsi solamente in fase esecutiva.

Q_4: Si richiedono marca e modello del gruppo elettrogeno esistente presso la galleria PEDASO.

R_4: Il gruppo elettrogeno presente nella galleria è un prodotto COGEM del tipo cofanato da 500 kVA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sergio Parigi

