

Appalto pubblico relativo alla "Fornitura di sistemi statici di continuità (UPS)"

Risposte n. 1 ai quesiti posti in fase di gara

Leggenda: **Q:** Quesito; **R:** Risposta

Q_01: In riferimento alla Gara in oggetto nella documentazione da Voi allegato non rileviamo la Potenza (KVA) degli UPS richiesti. Attendiamo un Vostro cortese riscontro in merito. Cordialmente

R_01: La potenza in ingresso degli UPS da fornire dovrà essere pari a 10 kVA.


Ing. Matteo De Santis
Responsabile Unico del Procedimento