

Norma Operativa "Criteri di gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati"											Rischi specifici rilevati SC																		
ID	TRATTA	DESCRIZIONE DEL LUOGO OGGETTO DI CENSIMENTO	TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE PER LA GESTIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	SPAZIO CONFINATO	ACCESSO DIPENDENTI ASP (SI/NO)	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PREVISTE	ACCESSO APPALTATORI (SI/NO)	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PREVISTE	Spazi ristretti	Difficoltà di accesso e uscita	Carenze di illuminazione	Afessia	Condizioni microclimatiche sfavorevoli	Esplosione / incendio	Intossicazione	Ustione o irritazione chimica	Caduta dall'alto	Caduta oggetti dall'alto	Schivamento / cadute a livello	Elettrocuzione	Contatto con organi in movimento	Investimento / schiacciamento / seppellimento	Ustioni / congelamento	Annebbiamento	Atmosfera con eccesso di ossigeno	Agenti biologici
33	A4	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	AGRATE SUD	IMP	Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione.	SI	SI	controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE]	SI	interventi straordinari [SC COMUNE]	X	X			X					X		X						X
48	A4	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	OSPITALETTO	IMP	Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione.	SI	SI	controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE]	SI	interventi straordinari [SC COMUNE]	X	X			X					X		X						X
52	A4	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	PALAZZOLO	IMP	Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione. Presente cunicolo diam. 80 cm che reca a interrato edificio di stazione.	SI	SI	controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE]	SI	interventi straordinari [SC COMUNE]	X	X			X					X		X						X
55	A4	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	PONTE OGLIO	IMP	Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione.	SI	SI	controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE]	SI	interventi straordinari [SC COMUNE]	X	X			X					X		X						X
58	A4	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	ROVATO	IMP	Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione.	SI	SI	controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE]	SI	interventi straordinari [SC COMUNE]	X	X			X					X		X						X
75	A8	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	LAINATE	IMP	Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita su marciapiede adiacente locale di stazione. Esiste un secondo accesso, ma è stato chiuso. All'interno del cunicolo è presente un condotto laterale di diametro 20 cm, per il passaggio di tubazioni.	SI	SI	controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE]	SI	interventi straordinari [SC COMUNE]	X	X			X					X		X						X
80	A9	VESPAI EDIFICI	CASERMA PS	BUSTO ARSIZIO	TEC	locale seminterrato, con accesso mediante bassa porta. Piano pavimentato.	SI	SI	verifiche impianti [SC COMUNE]	SI	manutenzione impianti [SC COMUNE]	X	X	X		X													X
81	A9	CUNICOLO IMPIANTI	STAZIONE	COMO GRANDATE	IMP	cunicoli per il passaggio di impianti, con accesso da finestrini altezza circa 2 metri mediante scala portatile. I cunicoli sono in parte non calpestabili perché ostruiti dal passaggio di canaline impianti. Alcuni cunicoli sono percorribili, e potrebbero essere utilizzati per interventi su cavi di impianti ivi alloggiati. I cunicoli calpestabili affacciano su lato est dell'edificio di stazione. I cunicoli sono dotati di bocche di lupo che sul lato esterno risultano parzialmente ostruite dal rivestimento della facciata. All'interno i cunicoli sono larghi approssimativamente 2 metri e alti circa 1,20 metri.	SI	SI	verifiche impianti [SC COMUNE]	SI	manutenzione impianti [SC COMUNE]	X	X	X		X					X	X	X						X

