

PROGRAMMA SERVIZI: SUPPORTO ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, VERIFICHE ISPETTIVE E SERVIZI DI MANUTENZONE				PENALI		
N.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	PERIMETRO	RIFERIMENTO: PRODUTTIVITA' - TEMPISTICHE	PENALE	IMPORTO DI RIFERIMENTO PER PENALE	EVENTO DA CONSIDERARE PER APPLICAZIONE PENALI
1	SUPPORTO ALLA POSA IN OPERA DA PARTE DELL'INSTALLATORE E MESSA IN FUNZIONE DELLE MACCHINE	76 MACCHINE	N.D.	1% (per ogni g di ritardo)	Importo per assistenza al montaggio e messa in funzione	Da CHIAMATA della Committente
2	VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DOPO 6 MESI DALLA MESSA IN FUNZIONE	76 MACCHINE	7 VENTILATORI/TURNO	1% (per ogni g di ritardo)	Importo verifica corretto funzionamento dopo 6 mesi	Rispetto al programma condiviso con la committente basato sulla produttività di 7 ventilatori /turno
3	MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA ISPETTIVA ANNUALE	76 MACCHINE	7 VENTILATORI/TURNO	1% (per ogni g di ritardo)	Importo quota annuale manutenzione ordinaria	Rispetto al programma condiviso con la committente basato sulla produttività di 7 ventilatori /turno
4	INTERVENTI PER FENOMENI CORROSIVI	76 MACCHINE	- SOPRALLUOGO entro max 5 gg naturali e consecutivi da segnalazione - SOLUZIONE TECNICA entro max 5 gg natuarali e consecutivi da SOPRALLUOGO - INTERVENTO entro 40 gg naturali e consecutivi da SOPRALLUOGO	1% (per ogni g di ritardo su SOPRALLUOGO) (per ogni g di ritardo su SOLUZIONE TECNICA) (per ogni g di ritardo su INTERVENTO)	Importo fornitura per la quale è prevista l'attività	Da CHIAMATA della Committente

N.	LIVELLI DI PERFORMANCE	PERIMETRO	RIFERIMENTO: PRODUTTIVITA' - TEMPISTICHE	PENALE	IMPORTO DI RIFERIMENTO PER PENALE	EVENTO DA CONSIDERARE PER APPLICAZIONE PENALI
1	VIBRAZIONE ≤ 7mm/s	76 MACCHINE	N.A.	1% per ogni g e per ogni ventilatore oltre livello di performance	Importo fornitura coinvolta dalla mancata performance	Da segnalazione della Committente
2	Delta letture Vibrazioni (vibrazioni mensili consecutive) ≤ 2 mm/s	76 MACCHINE	N.A.	1% per ogni g e per ogni ventilatore oltre livello di performance	Importo fornitura coinvolta dalla mancata performance	Da segnalazione della Committente
3	disponibilità 100% pari a 74/76 ventilatori	76 MACCHINE	N.A.	1% per ogni g oltre livello di performance	Importo fornitura pari al numero di ventilatori al di sotto del livello minimo di performance	Da segnalazione della Committente
4	limite superiore pari a 12 interventi anno	76 MACCHINE	N.A.	5% anno	Importo quota correttiva relativa all'anno di riferimento	Da segnalazione della Committente