Procedura negoziata ai sensi del DL n. 76 del 16/07/2020 ex art. 1 comma 2 lettera b), convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti situati nelle gallerie Pedaso, Cupra Marittima, Castel di Grottammare e Solagne, ubicate presso l'A14.

Risposte ai quesiti (RFQ 7642)

Legenda:

Q: Quesito

R: Risposta

Q_1: Con riferimento alla richiesta di cui al paragrafo 7 della Lettera di Invito circa il possesso dei medesimi requisiti speciali richiesti per la qualificazione nell' Elenco Fornitori di Autostrade per l'Italia, nella categoria merceologica "SS05AA05 - manutenzione impianti elettrici, illuminazione stradale, impianti galleria ed impianti energia" per la fascia di qualifica fino a € 214.000", nella circostanza in cui l'Operatore economico dovesse essere qualificato per la suddetta categoria merceologica, si richiede se debba essere fornita indicazione nel DGUE, o in altra dichiarazione, dei requisiti speciali indicati come "Fatturato globale minimo annuo", "Fatturato specifico minimo annuo" ed "Esecuzione negli ultimi tre anni del servizio di punta", o se sia sufficiente la qualificazione nella su indicata categoria merceologia.

R_1: Ai fini della partecipazione della gara in oggetto, per tutti gli Operatori economici concorrenti, sia quelli qualificati alla categoria merceologica "SS05AA05 - manutenzione impianti elettrici, illuminazione stradale, impianti galleria ed impianti energia" per la fascia di qualifica fino a € 214.000" che non, come espressamente indicato al paragrafo 13.2 della Lettera di Invito, il Concorrente dovrà dichiarare, nella *Parte IV – Criteri di selezione* del DGUE, di possedere tutti i requisiti richiesti nei criteri di selezione.

Q_2: Si richiede, qualora possibile, la planimetria del locale trasformatori con indicazione delle canalizzazioni esistenti da sistemare e del percorso della via d'uscita da ripristinare.

Riguardo alle attestazioni della fibra ottica, si richiedono, qualora disponibili, informazioni sul tipo

di fibra presente, sul cassetto ottico e sulle bussole da prevedere.

R_2: Si allega la planimetria AS BUILT dei locali cabina della galleria Pedaso, con l'indicazione del locale TRAFO e la loro disposizione. Le canalizzazioni interferenti sono costituite da canalette metalliche, in cui passano i cavi di collegamento dei trasformatori, che ostruiscono il passaggio dall'interno della gabbia dei TRAFO verso l'esterno del locale.

Relativamente alle F.O. sono presenti sia fibre ottiche monomodali (tipicamente 12-24 F.O) che multimodali (tipicamente 8 FO). Le tipologie di bussole presenti sono invece prevalentemente del tipo SC o LC.

Q_3: Si richiede la trasmissione del CME relativo agli oneri della sicurezza.

R_3: Si trasmette il documento relativo al CME degli oneri della sicurezza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sergio Parigi