

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA E DELLA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DEI VENTILATORI LONGITUDINALI DI MARCA INDUSTRIE CBI INSTALLATI NELLE GALLERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI GENOVA DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.****Importo in appalto: € 500.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.434,02, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.****Risposte ai quesiti/chiarimenti - aggiornamento al 17.02.2021**

n.	Quesito	Risposta della Stazione Appaltante
1	<i>Buonasera, per partecipare alla negoziazione i ricambi (i.e. girante) devono esser esclusivamente di CBI, oppure possono essere proposti anche ricambi (i.e. girante) di pari performance ? Grazie,</i>	<p>Con riferimento al quesito posto, i ricambi non devono essere esclusivamente di CBI, tuttavia non devono alterare la garanzia e la marcatura CE della macchina in conformità alle prescrizioni del Fascicolo Tecnico di proprietà del Costruttore Industrie C.B.I. S.p.A.</p> <p>Si rammenta che la macchina è soggetta alla Direttiva Macchine 2006/42/CE pertanto possiede la Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità CE di esclusiva responsabilità del Costruttore Industrie C.B.I. S.p.A.</p> <p>L'utilizzo di ricambi originali non pone l'esigenza di dimostrare il rispetto di quanto sopra.</p>