

PMC-0934-QE BT\_REV.07

Check List										CKL-0934			
QUADRI ELETTRICI										Frequenza Annuale			

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI	ESITO	NA	SRD	Stato	Causa avaria/componente	Intervento correttivo eseguito			Nota
									Azione	Intervento	Stato	
1	B	934	controllo danneggiamenti									Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture di cabina o armadi stradali.
2	B	934	esame a vista infiltrazioni di acqua nel locale o box									
3	B	826	esame a vista integrità chiusure/segregazioni e controllo delle sigillature/schiumature contro ingressi umidità e roditori									Tale controllo si riferisce all'ingresso cavi sia del quadro elettrico che eventualmente del fabbricato cabina o armadio stradale.
4	B	826	verifica integrità ed aggiornamento targhette e schemi (affissi o a corredo)									
5	B	826	esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti									Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture di cabina o armadi stradali.
6	B	84	Verifica ed eventuale serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita. Tale verifica potrà essere effettuata anche con il sistema termografico									Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture di cabina o armadi stradali.
7	B	826	esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro									
8	A	232	taratura e pulizia fotocellula									Tale attività consiste nella pulizia della/e sonda/e esterna dell'interruttore crepuscolare o verifica dell'orario e dei parametri dell'interruttore astronomico. Laddove non sia presente nessuno dei suddetti apparecchi flaggare "NA"
9	B	35	funzionamento di tutti i differenziali con tasto prova									

Legenda

A

manutenzione conservativa

B

ispezione (controlli) e manutenzione

C

misure

OK

KO

X

X

In ordine

In degrado

In avaria

Ripristino on site

Sostituzione

In lavorazione

Check List

CKL-0934

QUADRI ELETTRICI

Frequenza Triennale

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI	ESITO	Intervento correttivo eseguito			Stato	Causa avaria/componente	Intervento correttivo eseguito			Nota
					NA	SRD				Azione	Intervento	Stato	
10	B	35	funzionamento strumenti di misura										Il controllo si riferisce agli strumenti multifunzione a servizio delle linee di ingresso dei quadri elettrici, o in alternativa alle spie di presenza tensione (indicare nelle note). Se lo strumento risultasse spento o con valori di tensione non conformi, verificare innanzitutto, i fusibili di alimentazione e/o riferimenti voltmetrici
11	B	35	funzionamento di tutti i differenziali con strumento										
12	B	144	funzionamento comandi manuali, comandi automatici, segnalatori										La verifica consiste nella prova di accensione dei circuiti comandati trmite contattori e teleruttori. Testare comandi manuali (selettori/pulsanti) e eventuali comandi automatici (int. crepuscolari, ecc...). Verificare il funzionamento delle spie ove presenti. Se nel quadro non fossero presnti circuiti comadati flaggare "NA".
16	B	826	serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi										L'attività consiste nella verifica/sistemazione degli eventuali supporti per trattenuta meccanica cavi e apparecchi (supporti / guide DIN, ecc...). Verifica di presenza e corretta installazione di schermi, barriere e setti separatori.
17	A	826	lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura										
18	B	84	serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita (a campione). Per eventuali circuiti non accessibili la verifica potrà essere effettuata con il sistema termografico										Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture di cabina o armadi stradali.
20	A	934	pulizia generale interna ed esterna										
<div><div><div>Legenda</div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div><div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div></div><div><div><div>OK</div><div>KO</div></div><div><div>X</div><div></div></div><div><div>X</div><div></div></div><div>In ordine In degrado In avaria</div></div><div><div><div>Ripristino on site</div><div>Sostituzione</div><div>In lavorazione</div></div></div></div>													